



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU

HK.4300.38.2019

Słupsk, dnia 07.03.2019 r.

Wójt Gminy Główczyce  
ul. Kościuszki 8,  
76-220 Główczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem ponadnormatywnej zawartości związków żelaza (wynik: 241 µg/l; 206 µg/l) i manganu (wynik: 83,2 µg/l; 78 µg/l) w próbkach wody do spożycia pobranych z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w miejscowości Żelkowo, punkt poboru - hydrofornia Żelkowo przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urzędnia wodociągowego;
- zalecenia.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Henryka Kisiel*  
*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- komunikat Nr 11.HK.2019 z dnia 07.03.2019 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl); [ug@glowczyce.pl](mailto:ug@glowczyce.pl))
2. aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <http://psse.slupsk.pl>



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 07.03.2019 r.

HK.4300.38.2019

**KOMUNIKAT Nr 11.HK.2019**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w badaniach jakości wody z urzędzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość Żelkowo (gm. Głównicyce), stwierdzono obecność żelaza (wyniki: 241 µg/l, 206 µg/l, wartość parametryczna: 200 µg /l) oraz manganu (wyniki: 83,2 µg/l, 78 µg/l wartość parametryczna: 50 µg /l). Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganom ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza

**warunkową przydatność wody do spożycia.**

W związku z powyższym:

- woda może pogarszać wygląd i smak, ale nie stwarza zagrożenia dla zdrowia konsumentów.
- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków,



- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,



- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień,



- woda z kranu może być używana do prac porządkowych (mycie podłóg) i spłukiwania toalet,



Zakład Usług Publicznych w Głównicycach Sp. z o.o. podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej, pobieraniu próbek kontrolnych wody oraz podjął działania w celu montażu systemu uzdatniającego w zakresie usuwania żelaza i manganu, finansowane ze środków własnych. Zakład Usług Publicznych w Głównicycach Sp. z o.o. poinformował mieszkańców o jakości wody do spożycia i zobowiązał się do utrzymania w wodzie do spożycia związków żelaza na poziomie do 300 µg/l i manganu do 100 µg/l do dnia 30 lipca 2020 r. do czasu udokumentowania doprowadzenia jakości wody do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl

