



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.4300.164.2019

Słupsk, dnia 15.05.2019 r.

Wójt Gminy Główny
ul. Kościuszki 8
76-220 Główny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności bakterii grupy coli (wynik: 15 jtk/100 ml) w próbce wody do spożycia pobranej z indywidualnego ujęcia wody w Żoruchowie (gm. Główny) przesyła w załączeniu komunikat zawierający:

- informację o braku przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez zarządcę indywidualnego ujęcia wody w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- komunikat Nr 16.HK.2019 z dnia 15.05.2019 r.

Otrzymują (elektronicznie):

D adresat (poczta elektroniczna: ug@glowny.pl)

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



Słupsk, dnia 15.05.2019 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4300.164.2019

KOMUNIKAT Nr 16.HK.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniu jakości wody z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego miejscowość Żoruchowo (gm. Główczyce), stwierdzono obecność bakterii grupy coli (wynik: 15 jtk/100ml, wartość dopuszczalna: 0 jtk/100 ml).

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza

brak przydatności wody do spożycia.

W związku z powyższym zaleca się przestrzeganie poniższych wskazówek:

1. woda z kranu nie może być spożywana ani używana do przygotowywania posiłków,



2. woda nie może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,



3. woda nie nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.



Uwaga: woda z kranu może być używana do spłukiwania toalet.



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał w dniu 15.05.2019 r. decyzję nr 68.HK.2019, nakazującą podjąć natychmiastowe działania naprawcze do czasu udokumentowania doprowadzenia jakości wody do spożycia z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego miejscowość Żoruchowo do wartości określonych w załączniku nr 1 A. parametry mikrobiologiczne Tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz dostarczać obiorcom wodę zdatną do spożycia do czasu udokumentowania doprowadzenia jakości wody do spożycia z urządzenia wodociągowego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*

[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku