



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

HK.4300.590.2018

Słupsk, dnia 18.10.2019 r.

Wójt Gminy Główny
ul. Kościuszki 8
76-220 Główny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po zapoznaniu się z wynikami badań wody (sprawozdania: Nr 885/PBW/S/Ws/19, Nr 886/PBW/S/Ws/19, Nr 887/PBW/S/Ws/19 z dnia 14.08.2019 r.) przekazanymi przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żoruchowie z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego miejscowość Żoruchowo (gm. Główny), przesyła w załączeniu komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia odwołujący Komunikat z dnia 21.12.2018 r.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*
[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- Komunikat Nr 27.HK.2019 z dnia 18.10.2019 r.

Otrzymują (elektronicznie):

[Signature] adresat poczty elektronicznej: ug@glowczyce.pl

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 18.10.2019 r.

HK.4300.590.2018

KOMUNIKAT Nr 27.HK.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 12.08.2019 r. w zakresie azotanów z indywidualnego ujęcia wody zaopatrującego miejscowość Żoruchowo (gm. Głównicyce) w ramach kontroli wewnętrznej stwierdził:

przydatność wody do spożycia.

W związku z powyższym:

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków,



- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,



- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.



- woda z kranu może być używana do prac porządkowych (mycie podłóg) i sflukiwania toalet.



Zarządca indywidualnego ujęcia wody - Spółdzielnia Mieszkaniowa w Żoruchowie przeprowadziła działania naprawcze oraz zleciła kontrolne badania wody, które nie wykazały przekroczenia wartości parametrycznej azotanów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. *Henryka Kisiel*

Henryk Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl

