



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.4300.444.2019

Słupsk, dnia 13.12.2019 r.

Wójt Gminy Główczyce
ul. Tadeusza Kościuszki 8
76-220 Główczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku z przekroczeniem wartości parametrycznej azotanów (wynik: 50,69 mg/l) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 10.12.2019 r. z urządzenia wodociągowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żoruchowie (gm. Główczyce) przesyła w załączeniu komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego,
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez zarządcę urządzenia wodociągowego w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel
Z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- komunikat Nr 41.HK.2019 z dnia 13.12.2019 r.

Otrzymują (elektronicznie):

adresat (poczta elektroniczna: ug@glowczyce.pl)

aa

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>





PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 13.12.2019 r.

HK.4300.444.2019

KOMUNIKAT Nr 41.HK.2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) informuje, że w badaniach jakości wody z urządzenia wodociągowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Żoruchowie zaopatrującego miejscowość Żoruchowo (gm. Głównicyce), stwierdzono obecność azotanów (wynik: 50,69 mg/l, wartość parametryczna: 50 mg/l). Jakość wody pod względem mikrobiologicznym odpowiada wymaganom ww. rozporządzenia.

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia.

W związku z powyższym:

- woda z kranu może być spożywana i używana do przygotowywania posiłków,



- woda może być używana do mycia owoców, warzyw, naczyń kuchennych i prania,




- woda nadaje się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran,



- woda z kranu może być używana do prac porządkowych (mycie podłóg) i spłukiwania toalet.



Zalecane dopuszczalne wartości azotanów (50 mg/l) w wodzie do spożycia zostały ustalone jedynie w celu zapobiegania methemoglobinemii, która zależna jest od przechodzenia azotanów w azotyny. Na chorobę tę narażone są głównie niemowlęta. W celu ograniczenia ryzyka, zaleca się przygotowywanie posiłków dla niemowląt z użyciem wody o normalnej zawartości azotanów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku
z up. Henryka Kisiel

z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55
e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, http://psse.slupsk.pl



100 LAT SŁUŻB SANITARNYCH W POLSCE