



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

HK.4300.27.2020

Słupsk, dnia 04.02.2020 r.

Wójt Gminy Główny
ul. Tadeusza Kościuszki 8
76-220 Główny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/1ml) w próbce wody do spożycia pobranej w dniu 29.01.2020 r. z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w Dochowiu, miejsce pobrania: studnia kontrolna, przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 3 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

Henryk Kisiel
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

W załączeniu:

- komunikat NR 6.HK.2020 z dnia 04.02.2020 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: ug@glowczyce.pl)

aa

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 04.02.2020 r.

HK.4300.27.2020

KOMUNIKAT Nr 6.HK.2020

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniu jakości wody z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia wodę w Dochowie zaopatrującego miejscowości: Dochowo, Dochówko, Wielką Wieś, Szczypkowice, Gorzysław, Warblino, Gostkowo, Szelewo i Michałowo, stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/1ml, wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 200 jtk/1ml w kranie konsumenta).

Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia**.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Zarządca urządzenia wodociągowego określił termin pobrania próbki kontrolnej jakości wody na dzień 04.02.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

[Signature]
z-ca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI