WÓJT GMINY GŁÓWCZYCE
76-220 Główczyce, ul. Kościuszki 8
tel. 59 811-60-10, fax 59 811-61-59,
e-mail: ug@glowczyce.pl

Główczyce, dnia 11 marca 2020 roku.

GN.7124.7.2020

Pan
Kazimierz Wierbowski
RADNY
Rady Gminy Główczyce
76-220 Główczyce

Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 25 lutego 2020 roku (data wpływu dn. 28.02.2020 r.) w sprawie wycieku wody na drogę gminną w miejscowości Wolinia informuję, że po sprawdzeniu stwierdzono wyciek ścieków ze studzienki na drogę. Aby sytuację naprawić wszczęte zostanie postępowanie wyjaśniające z jakich budynków zostały podłączone ścieki do kolektora odprowadzającego wody opadowe powodując jego niedrożność. Po zakończeniu postępowania i uregulowaniu gospodarki ściekowej kolektor zostanie udrożniony.

Z poważaniem

WÓJT
mgr Danuta May

Otrzymują:

1. Adresat.
2. Przewodniczący Rady Gminy Główczyce.
3. A/akta.