


TZRWH/53/22-12/1/2014/DA

Tczew, dnia 08.09.2014 r.



Wójt Gminy Główny YCE
ul. Kościuszki 8
76 – 220 Główny YCE

Dotyczy: wydania warunków technicznych na przejście pod/nad dnem rzeki Łupawy w km 24+040 oraz w km 25+260 w ramach projektu „Budowa sieci wodociągowej we wsi Żelkowo-Żoruchowo – Zgojewo”

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z/s w Tczewie odpowiadając na pismo z dnia 01.09.2014 r. informuje, że w celu wykonania przejścia siecią wodociagową pod/nad dnem rzeki Łupawy (dz. nr 31 i dz. nr 236 obr. Żelkowo, gm. Główny YCE oraz dz. nr 9 obr. Żoruchowo, gm. Główny YCE, będące w trwałym zarządzie RZGW w Gdańsku) w km 24+040 oraz w km 25+260 w ramach projektu „Budowa sieci wodociagowej we wsi Żelkowo – Żoruchowo – Zgojewo” należy spełnić następujące warunki techniczne:

1. Dla w/w inwestycji należy opracować operat wodnoprawny zgodnie z art. 132 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) oraz przedłożyć go do zaopiniowania do Zarządu Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z/s w Tczewie.
2. Do operatu wodnoprawnego należy załączyć wypisy i wyrisy z rejestru gruntów wskazujące lokalizację projektowanej inwestycji.

dla przejścia pod rzeką Łupawą w km 24+040

- Przejście należy zaprojektować na aktualnym przekroju poprzecznym koryta rzeki.
- Należy wykonać trzy przekroje poprzeczne koryta rzeki, w miejscu przejścia oraz w odległości 50 m przed i za projektowanym przejściem.
- Do zaprojektowania profilu podłużnego przejścia pod rzeką należy wybrać głębokości z najniekorzystniejszego z trzech przekrojów poprzecznych.
- Przejście pod dnem rzeki należy wykonać metodą przewiertu sterowanego.
- Górną krawędź płaszcza rury osłonowej należy umieścić min. 1,5 m pod dnem rzeki oraz min. 3,5 m pod linią styku skarpy i wody (wyznaczoną przez rzędną poziomu wody).
- Przejście należy zaprojektować prostopadle do osi rzeki.
- Na profilu poprzecznym należy podać rzędne dna oraz rzędne ułożenia kabla.
- Przejście powinno zostać wykonane bez naruszenia koryta oraz brzegów rzeki Łupawy.
- Wejście i wyjście przewiertu powinno być zlokalizowane co najmniej 5 m od górnej krawędzi skarpy rzeki.


- Należy wskazać rzędne terenu, gdzie zaprojektowane zostaną komory przewiertowe, co ma na celu ustalenie czy wejście i wyjście przewiertu zlokalizowane jest na obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego.

dla przejścia nad rzeką Łupawą w km 25+260

- Przejście należy zaprojektować na aktualnym przekroju poprzecznym koryta rzeki.
 - Należy wykonać profil podłużny przejścia nad rzeką Łupawą.
 - W dokumentacji należy zawrzeć informację o wysokości zawieszenia linii kablowej nad zwierciadłem wody. Sposób umocowania rur nie powinien zmniejszać światła pionowego mostu we wskazanych lokalizacjach.
3. W nawiązaniu do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych (Dz. U. z 2003 r., Nr 212, poz. 2072) inwestor zobowiązany jest do oznakowania miejsca przejścia znakiem A-6 (zakazu kotwiczenia, wleczenia łańcucha lub liny).
 4. Utrzymanie w/w znaków należy do Inwestora.
 5. Dokumentacja przejścia powinna zawierać informację o kontrolowanej strefie ograniczonego użytkowania (powierzchnia gruntu pokrytego wodami niezbędna do realizacji przedsięwzięcia).
 6. Roboty powinny być wykonane bez naruszenia koryta oraz brzegów rzeki Łupawy, a ewentualne szkody powinny być naprawione na koszt Inwestora.

Jednocześnie informujemy, że projekt rozwiązań należy przesłać do zaopiniowania do Zarządu Zlewni z/s w Tczewie, po pozytywnym zaopiniowaniu rozwiązań technicznych niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.

Informujemy również, że po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, dla obszaru, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie RZGW w Gdańsku **niezbędne będzie zawarcie z administratorem rzeki umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami**, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.), co **będzie jednoznaczne z wyrażeniem zgody na dysponowanie w/w nieruchomością do celów budowlanych.**



Załączniki:

1. Mapa z projektowaną trasą wodociągu – 1 egz.

Otrzymują:

- ① Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. RZGW w Gdańsku, dział TU
2. NW Słupsk



Zarząd Zlewni Żuław i Rzek Przymorza Wschodniego z siedzibą w Tczewie