Legenda :
- proj. sieć kanalizacji grawit. sanitarnej PVC DN 160/ PVC DN 200,315
- proj. sieć kanalizacji ciśnieniowej sanit. PE DN 110 SDR 17
- projektowane kable elektroenergetyczne

S-n - proj. studzienki kanalizacji grawitacyjnej sanit.
t6-n - proj. węzły kanalizacji ciśieniowej sanit.
T-6 - projektowana tłocznia ścieków
TS - proj. tablica sterownicza tloczni
ZKP - proj. złącze kablowo pomiarowe ( zakres zakładu Energa )

# Projekt Zagospodarowania Działki 214
## Tłocznia ścieków T-6
## w m. Pobłocie gm. Główczyce
## - pas drogi gminnej
## skala 1 : 250

tłocznia ścieków T-6
- nawierzchnia z polbruku

ZKP
TS
T-6 27,32 23,20
S157 27,32 24,27
t6-1 27,32 25,82
t6-2 26,90 25,40
S158 26,64 25,24
SR-dp9 26,64 25,30
S158 27,43 26,00
b158 27,15 26,15
t6-4 27,30 25,70
t6-5 28,60 27,10
pd9-7 26,00 24,50
pd9-8 26,80 25,30
pd9-8 26,80 25,00
t6-3 26,72 25,01
odwiert nr 2

200 L= 31,31 m PVC_T -0,51 %
200 L= 3,83 m PVC_T -0,52 %
110 x 6,6 L= 3,03 m PE100_SDR17 0,00 %
110 x 6,6 L= 6,26 m PE100_SDR17 -6,71 %
200 L= 31,66 m PVC_T 0,63 %
160 L= 10,34 m PVC_T -1,45 %
200 L= 2,53 m PVC_T -2,37 %
63 x 3,8 L= 4,48 m PE100_SDR17 6,70 %
63 x 3,8 L= 3,70 m PE100_SDR17 -8,12 %
110 x 6,6 L= 31,44 m PE100_SDR17 -1,24 %
160 L= 7,50 m PVC_T -9,33 %
110 x 6,6 L= 27,79 m PE100_SDR17 2,49 %
110 x 6,6 L= 48,19 m PE100_SDR17 2,90 %
63 x 3,8 L= 34,29 m PE100_SDR17 2,33 %

mgr inż. Dariusz Kłosiński upr. bud. LBS/0098/POOE/12 LBS-ICQ-D1V-977
mgr inż. Sławomir Szadkowski upr.bud. LBS/0097/POOE/12 LBS/IE/2429/01

86

| | |
|---|---|
| Zakład "Projektowanie, Inwestycje, Nadzory" Eleonora Puzo<br>78- 600 Wałcz Osiedle Piastowskie 6 | |
| Budowa sieci kanalizacji sanit.<br>z tłoczniami ścieków w m. Pobłocie gm. Główczyce | Projekt budowlany |
| Projekt Zagospodarowania Działki 214 Tłocznia ścieków T-6 m. Pobłocie Gmina Główczyce | 24.02.2017 |
| Gmina Główczyce<br>76-220 GŁÓWCZYCE , ul. Kościuszki 8 | 1 : 250 |
| Jednostka Projektowa: mgr inż. Eleonora Puzo upr.bud. nr ZAP/0223/PWOS/10 ZAP/IS/2771/01 — Podpis | ark. 2<br>rys. 3 |
| Projektował: mgr inż. Dariusz Kłosiński upr. bud. LBS/0098/POOE/12 LBS-ICQ-D1V-977 — Podpis | |
| Sprawdził: mgr inż. Mariusz Jarulewski upr.bud.POM/0275/PWBS/15 POM/IS/0004/16 — Podpis | |
| Sprawdził: mgr inż. Sławomir Szadkowski upr.bud. LBS/0097/POOE/12 LBS/IE/2429/01 — Podpis | |