



UWAGA

- Z uwagi na bardzo urozmaicenie terenu w miejscowości gdzie projektowana jest sieć kanalizacji sanit. z przyłączami należy roboty ziemne wykonywać ręcznie w porządku i pod nadzorem właścicieli tych obiektów (sąsiadów, kolarzy itp.). Na trasie poza terenem zabudowanym, w rejonach gdzie nie występuje urozmaicenie podłoża należy wykonywać sprzętem mechanicznym. Minimum w odległości 5.0 m przed kolumną z istniejącym uzbrojeniem prace ziemne wykonywać w tym rejonie ręcznie.
- Przed przystąpieniem do wykonania wykopów pod rurą należy wykonać przekazy próbne celem potwierdzenia przebiegu istn. uzbrojenia podziemnego.

Zakład Projektowania Inżynierskiego "Elewacja Plus" z siedzibą w Lublinie, ul. ...
Projektant: ...
Opis: ...
Skala: ...
Arkusz: 27,8
Strona: 15 z 22