



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 21.09.2020 r.

HK.4300.215.2020

Wójt Gminy Główczyce  
ul. Kościuszki 8  
76-220 Główczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem obecności ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wyniki: 229 jtk/1 ml) w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w dniu 14.09.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzenia wodociągowego w **Siodłoni** zaopatrującego miejscowość Siodłonie (gm. Główczyce), przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
*Włodzimierz Stawny*

Załącznik:

- Komunikat Nr 79.HK.2020 z dnia 21.09.2020 r.

Otrzymują (elektronicznie):

① adresat: (poczta elektroniczna: [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl); [ug@glowczyce.pl](mailto:ug@glowczyce.pl))

aa

---

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <http://psse.slupsk.pl>

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 21.09.2020 r.

HK.4300.215.2020

**KOMUNIKAT Nr 79.HK.2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 14.09.2020 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość **Siodłonie** (gm. Głównicyce) stwierdzono ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C (wynik: 229 jtk/1ml, wartość parametryczna: bez nieprawidłowych zmian, zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała – 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej; - 200 jtk/1ml w kranie konsumenta), które w tej ilości nie stwarzają istotnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia**.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2 minuty



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku nakazał zarządcy podjąć działania naprawcze do czasu udokumentowania doprowadzenia jakości wody przeznaczonej do spożycia z urządzenia wodociągowego w Siodłonie do wartości określonych w załączniku nr 1 C. Parametry wskaźnikowe Tabela 1 Wymagania mikrobiologiczne do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294).

Zarządca urządzenia wodociągowego – Zakład Usług Publicznych w Głównicycach Sp. z o.o. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o podjętych działaniach naprawczych i zleceniu badań kontrolnych jakości wody z urządzenia wodociągowego w Siodłonie.

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

*Włodzimierz Stawny*

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, <http://psse.slupsk.pl>

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI