



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.4300.252.2020

Słupsk, dnia 15.12.2020 r.

Wójt Gminy Główczyce  
ul. Kościuszki 8  
76-220 Główczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku w związku ze stwierdzeniem ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/1 ml) w próbce wody przeznaczonej do spożycia pobranej w dniu 09.12.2020 r. w ramach kontroli wewnętrznej z urządzenia wodociągowego w Zgojewku zaopatrującego miejscowość Zgojewko (gm. Główczyce) przesyła w załączeniu zgodnie z § 26 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) komunikat zawierający:

- informację o warunkowej przydatności wody do spożycia z tego urządzenia wodociągowego;
- zalecenia mające na celu minimalizację zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. Henryka Kisiel

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

*W załączeniu:*

- komunikat NR 99.HK.2020 z dnia 15.12.2020 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. adresat (poczta elektroniczna: [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl), [ug@glowczyce.pl](mailto:ug@glowczyce.pl))

aa

---

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <http://psse.slupsk.pl>

---

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU

Słupsk, dnia 15.12.2020 r.

HK.4300.252.2020

**KOMUNIKAT Nr 99.HK.2020**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że w badaniach próbki wody pobranej w dniu 09.12.2020 r. z urządzenia wodociągowego zaopatrującego miejscowość Zgojewko (gm. Główczyce), stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik >300 jtk/1ml, wartość parametryczna 0 jtk/100 ml). Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia**.

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Zarządca urządzenia wodociągowego – Zakład Usług Publicznych w Główczykach Sp. z o.o. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o podjętych działaniach naprawczych i zleceniu badań kontrolnych jakości wody z urządzenia wodociągowego w Zgojewku.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku  
76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55, e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <http://psse.slupsk.pl>

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI