

Słupsk, dnia 07 marca 2017r.

ŚR-II.6341.10.2017

DECYZJA Nr 149 / 2017

Na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 123 ust. 2, art. 127, art. 128, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku p. Renaty Gierczak (EKOWATER Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa) działającej z pełnomocnictwa Gminy Główny (ul. T. Kościuszki 8, 76-220 Główny), na podstawie operatu wodnoprawnego pt. „szczególne korzystanie z wód – odprowadzenie ścieków oczyszczonych z projektowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo do ziemi (rowu)” opracowanego przez mgr inż. Renatę Gierczak (Warszawa 2017r.),

STAROSTA SŁUPSKI o r z e k a

I. Udzielić Gminie Główny (ul. T. Kościuszki 8, 76-220 Główny) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków oczyszczonych na dz. nr 1/30 obręb Zgojewo.

I.1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego.

Wykonanie urządzenia wodnego – wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków komunalnych do rowu (ziemi).

I.2. Warunki wykonania wylotu:

1. Na dz. nr 1/30 obręb Zgojewo, w skarpie rowu wykonać typowy wylot w obudowie betonowej:
 - wylot z rury PVC 250 mm,
 - rzędna dna wylotu - 19,53 m n.p.m.,
 - rzędna terenu w rejonie wylotu - 20,10 m n.p.m.,
 - rzędna dna odbiornika - 19,15 m n.p.m.,
 - współrzędne geograficzne: - N 54°34'20", E 17°12'57".
2. Wylot wyposażać w klapę zwrotną DN250 z przeciwwagą.
3. Skarpę rowu w rejonie wylotu (oraz skarpe przeciwległą do wylotu) umocnić narzutem kamiennym grubości 30 cm w koszach z siatki stalowej (gabiony).
4. Dno rowu zabezpieczyć narzutem kamiennym średnim na geowłókninie, zakończonym palisadą z palików drewnianych.

II. Udzielić Gminie Główny (ul. T. Kościuszki 8, 76-220 Główny) pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych z projektowanej oczyszczalni ścieków w m-ci Zgojewo gm. Główny do ziemi (rowu) (dz. nr 1/30 obręb Zgojewo).

II.1. Cel i zakres pozwolenia wodnoprawnego.

Szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni w Zgojewie zlokalizowanej poza aglomeracją, do rowu (ziemi).

II.2. Warunki wprowadzania ścieków komunalnych.

1. Obciążenie oczyszczalni ładunkiem BZT5 wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wyniesie RLM = 1250.

2. Ilość ścieków odprowadzanych wylotem Ø 250 mm (współrzędne geograficzne: N 54°34'20", E 17°12'57") zlokalizowanym w skarpie rowu (dz. nr 1/30 obręb Zgojewo), wyniesie:

$$Q_{\max.h.} = 40 \text{ m}^3/\text{h},$$

$$Q_{\text{śr.d.}} = 150 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{r.\max.} = 54\,750 \text{ m}^3/\text{r}.$$

3. Stężenia zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach komunalnych dla RLM poniżej 2000, nie przekroczą następujących wartości:

Lp.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość
1.	Zawiesina ogólna	mg/l	35
2.	Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT ₅)	mg O ₂ /l	25
3.	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT _{cr})	mg O ₂ /l	125

4. Zobowiązuje się użytkownika oczyszczalni do rejestrowania ilości odprowadzanych ścieków za pośrednictwem przepływomierzy elektromagnetycznych zainstalowanych:
- dla ścieków dopływających – studzienka pomiarowo – zaworowa (SPZ1),
 - dla ścieków oczyszczonych – studzienka pomiarowo – zaworowa (SPZ4).
5. Zobowiązuje się użytkownika oczyszczalni do wykonywania analiz ścieków:
- 5.1. W regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu, w którym ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków albo są wprowadzane do ziemi.
- 5.2. Liczba pobieranych średnich dobowych próbek ścieków odpływających z oczyszczalni nie może być mniejsza niż 4 próbki (dotyczy ścieków surowych i oczyszczonych) w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane warunki – 2 próbki (dotyczy ścieków surowych i oczyszczonych) w następnych latach, jeżeli jedna próbka z dwóch nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 4 próbki.
6. Jako miejsce poboru prób wyznacza się:
- studzienkę S1 na rurociągu dopływowym do oczyszczalni dla ścieków surowych,
 - studzienkę S6 na rurociągu odpływowym z oczyszczalni dla ścieków oczyszczonych.
7. W przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50%, a wymaganą redukcję zanieczyszczeń obniża się nie więcej niż do 50% w stosunku do wartości określonych w pkt. 3.
8. Ciąg technologiczny mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków:
- pompownia ścieków surowych – 15,6 m³,
 - studzienki pomiarowo-zaworowe – (5 szt.),
 - zbiornik retencyjny V = 34,2 m³,
 - studzienki zaworowe (2 szt.),
 - reaktory biologiczne – 2 x 211,7 m³,
 - zagęszczacz osadu – 6,5 m³,
 - komora stabilizacji tlenowej – 50 m³,
 - budynek techniczno-socjalny,
 - wylot ścieków oczyszczonych.
9. System lokalnej kanalizacji oraz urządzenia podczyszczające ścieki eksploatować zgodnie z przeznaczeniem i utrzymywać w dobrym stanie technicznym.
10. Zastrzega się możliwość żądania, w razie potrzeby, rozbudowy lub przebudowy urządzeń oczyszczających ścieki.

11. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków w m-ci Zgojewo do rowu (dz. nr 1/30 obręb Zgojewo), ważne będzie do dnia 05 marca 2027r.

Uzasadnienie

W dniu 20.01.2017r. do tut. urzędu wpłynął wniosek p. Renaty Gierczak (EKOWATER Sp. z o.o., ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa) działającej z pełnomocnictwa Gminy Główny (ul. T. Kościuszki 8, 76-220 Główny), w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzenia oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków z m. Zgojewo gm. Główny dz. nr 1/30 do ziemi (rowu) oraz na wykonanie urządzenia wodnego – wylotu ścieków oczyszczonych na dz. nr 1/30 obręb Zgojewo.

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzono postępowanie administracyjne. Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy Prawo wodne informacja o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie została podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.system.sios.pl pod numerem 166/2017, natomiast strony postępowania powiadomiono pismem z dnia 02.02.2017r. Jednocześnie działając w trybie art. 50 k.p.a. pełnomocnika wezwano do uzupełnienia operatu wodnoprawnego do wymogów określonych w art. 132 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.). Ponieważ z uzupełnienia, które wpłynęło dnia 20.02.2017r. wynikało, że zakres oddziaływania obejmuje również działkę nr 49/7 obręb Żoruchowo, pismem z dnia 22.02.2017r. właściciela rzeczony działki - PGL Nadleśnictwo Damnica poinformowano o wszczęciu postępowania w przedmiocie sprawy. Jednocześnie, strony postępowania poinformowano o możliwości zapoznania się z zebrany w sprawie materiałem dowodowym, w trybie art. 10 k.p.a. Żadne uwagi i wnioski nie wpłynęły.

Analizując zebrany materiał dowodowy w przedmiotowej sprawie tut. organ ustalił, co następuje:

W ramach planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zgojewo” wybudowana zostanie biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą (instalacje elektryczne, chodniki, zjazdy). Do odprowadzenia ścieków, na dz. nr 1/30 w skarpie rowu zaprojektowano wylot PVC 250 w typowej obudowie betonowej. Zgodnie z zapisami art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy PW wyloty traktować należy, jako urządzenia wodne służące do kształtowania zasobów wodnych oraz korzystania z nich na wykonanie, których w myśl art. 122 ust. 1 pkt 3 wymagane jest pozwolenie wodnoprawne. Wobec powyższego w pkt. I. niniejszej decyzji wnioskodawcy udzielono pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu.

W pkt. II. Gminie Główny udzielono pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków komunalnych z projektowanej oczyszczalni biologicznej w Zgojewie, które zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 16 ustawy Prawo wodne traktować należy, jako ścieki komunalne. Przyjęta przepustowość projektowanej oczyszczalni wynosi $Q_{sr,d} = 150 \text{ m}^3/\text{d}$. Technologia pracy oczyszczalni ścieków podzielona jest na poszczególne etapy, podczas których przebiegają różne procesy oczyszczania. Pierwszym etapem będzie oczyszczanie mechaniczne za pomocą sito-piaskownika. Urządzenie zlokalizowane będzie w budynku techniczno-socjalnym. Po oczyszczeniu mechanicznym ścieki przetransportowane zostaną rurociągiem tłocznym do jednego z dwóch ciągów biologicznego oczyszczania. Każdy ciąg biologicznego oczyszczania ścieków składać się będzie z wielofunkcyjnego reaktora CF-SBR. Ścieki oczyszczone z reaktora, za pomocą systemu dekantacji, grawitacyjnie odpłyną do odbiornika poprzez studnię pomiarową i nowoprojektowany wylot, zaś osad nadmierny trafiać będzie do zagęszczacza osadu, a następnie do zbiornika

magazynowania osadu, skąd dalej tłoczony będzie do stacji odwadniania osadu w budynku techniczno-socjalnym. Ścieki oczyszczone odprowadzane będą rurociągiem grawitacyjnym Ø250 przez betonowy wylot do rowu znajdującego się na działce o nr ew. 1/30 obręb Zgojewo.

Ponieważ w rozumieniu art. 31 ust. 5 Prawa wodnego poprzez wprowadzanie do ziemi rozumie się także wprowadzanie ścieków do urządzeń wodnych (tut. rów), w niniejszej decyzji zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 b rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800), przyjęto wskaźniki zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych do ziemi, jak dla oczyszczalni o obciążeniu RLM od 2000 do 9999. Ponieważ miejscowość Zgojewo nie jest objęta aglomeracją, określając najwyższe dopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach, kierowano się ustaleniami załącznika nr 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800). Zasady oraz częstotliwość poboru prób wskaźników określonych w niniejszej decyzji wynikają z § 5 pkt 1, pkt 2 ppkt 1 i pkt 3 w/w rozporządzenia.

Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że ścieki komunalne odprowadzane będą za pośrednictwem rowu (ziemi) do rzeki Łupawa, dopływu jeziora Gardno. Ponieważ bezpośrednim odbiornikiem będzie ziemia (rów), w pkt. II.3. niniejszej decyzji nie uwzględniono najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń typu: azot ogólny oraz fosfor ogólny, ponieważ zgodnie z pkt. 4 objaśnień załącznika nr 2 w/w rozporządzenia, są to „wartości wymagane wyłącznie w ściekach wprowadzanych do jezior i ich dopływów oraz bezpośrednio do sztucznych zbiorników wodnych usytuowanych na wodach płynących”. Jednakże wpływ ścieków na jezioro rozpatrzono pod kątem zapisów art. 39 ust. 1 pkt 2 ppkt d Prawa wodnego w brzmieniu: „zabrania się wprowadzania ścieków do jezior oraz ich dopływów, jeżeli czas dopływu ścieków do jeziora byłby krótszy niż 24 godziny”. Z obliczeń przedstawionych w operacie wynika, że czas dopływu ścieków do jeziora Gardno wynosi 25,23 h co oznacza, iż w/w warunek zostanie zachowany.

Z obliczeń przedstawionych w dokumentacji wynika, że zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód obejmować będzie odcinek rowu o długości $L = 192,50$ m i objęcie działki nr 1/30, 2/1 obręb Zgojewo, dz. nr 239, 49/7, 9 obręb Żoruchowo i dz. nr 236 obręb Żelkowo. Właściciele w/w działek, uprawniony do rybactwa – ZO PZW Słupsk oraz zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 PW - pełnomocnik Prezesa KZGW wykonujący prawa właścicielskie w stosunku do wód powierzchniowych, uczestniczyli w niniejszym postępowaniu na prawach strony.

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie w granicach jednolitej części wód powierzchniowych PLRW20002047459 (Łupawa od dopływu z Łojewa do wpływu do jez. Gardno) o dobrym potencjale i stanie ekologicznym jednak zagrożonej ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych ze względu na brak ciągłości morfologicznej rzeki oraz PLGW200011 o dobrym stanie ilościowym i chemicznym, której ocena ryzyka osiągnięcia celu środowiskowego wskazuje na brak zagrożeń. Na stan wód negatywnie wpływać mogą zanieczyszczenia punktowe, związane z brakiem kanalizacji sanitarnej. Z informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, że planowana inwestycja polegająca m.in. na skanalizowaniu obszaru wsi Zgojewo oraz budowie oczyszczalni spełniającej Najlepsze Dostępne Techniki (BAT), przyczyni się do poprawy stanu w/w JCWP.

Przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne, zgodnie z art. 125 PW nie narusza ustaleń decyzji Wójta Gminy Główny z dnia 06.12.2016r. znak: PP.6733.14.2016 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla w/w inwestycji.

W toku postępowania ustalono, że wykonanie uprawnień określonych w niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym nie będzie miało negatywnego wpływu na środowisko i nie spowoduje

ujemnych skutków na gruntach innych niż zainteresowanych właścicieli a zakres szczególnego korzystania z wód nie będzie naruszać postanowień zarządzenia Nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Podstawę prawną do wydania niniejszej decyzji stanowi art. 122 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tj.: Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.) w brzmieniu: „jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na szczególne korzystanie z wód i wykonanie urządzeń wodnych”. Zgodnie z art. 37 ust. 1 tej samej ustawy, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi klasyfikuje, jako szczególne korzystanie z wód, na które konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. W myśl art. 140 ust. 1 ustawy Prawo wodne, organem właściwym do wydania niniejszego pozwolenia jest Starosta Słupski.

Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

P o u c z e n i e

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.
2. Ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony do pozwolenia. Wysokość odszkodowania będzie ustalona na drodze odrębnego postępowania na wniosek poszkodowanego.
3. W przypadku niedotrzymania warunków niniejszej decyzji pozwolenie może zostać ograniczone lub cofnięte bez odszkodowania.
4. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania tych urządzeń w terminie trzech lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
5. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, za pośrednictwem Starosty Słupskiego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia.

Na mocy art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1827) jednostki samorządu terytorialnego zwolnione są z opłaty skarbowej.

z up. STAROSTY
Eugenia Bereszyńska
NACZELNIK WYDZIAŁU
ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

Otrzymują:

1. Pani Renata Gierczak.
2. ZDP Słupsk.
3. Pełnomocnik Prezesa KZGW.
4. ZO PZW Słupsk.
5. Nadleśnictwo Damnica.
6. A/a – ŚR.II./ASK x 2.