



10 MAR. 2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 68.HK.2022**

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Będziechowo, zaopatrującego miejscowości:  
Będziechowo, Choćmirowo, Choćmirówko.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będziechowie oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będziechowie, zaopatrującego miejscowości: Będziechowo, Choćmirowo, Choćmirówko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o. pobrał 7 próbek wody z punktów zgodności: ze studni kontrolnych i u odbiorcy. W ramach prowadzonego nadzoru Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności - ze stacji wodociągowej. Spośród 7 pobranych próbek 2 nie spełniały wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urzędzenia wodociągowego od dnia 04.02.2021 r. do dnia 12.02.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie żelaza; od dnia 04.02.2021 r. do dnia 12.02.2021 r. oraz od dnia 24.06.2021 r. do dnia 23.08.2021 r. w zakresie mętności. Zarządca podjął działania naprawcze polegające na płukaniu sieci wodociągowej oraz przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające skuteczność podjętych działań.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będziechowie, zaopatrującego miejscowości: Będziechowo, Choćmirowo, Choćmirówko spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głowczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głowczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



10 MAR. 2022

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 69.HK.2022**

z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Będzimirz, zaopatrującego miejscowość:  
Będzimirz.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będzimirzu w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będzimirzu, zaopatrującego miejscowość: Będzimirz.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody z punktów zgodności: 1 ze stacji wodociągowej i 1 z punktu kontrolnego. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Będzimirzu, zaopatrującego miejscowość: Będzimirz spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównicy, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównicy, [wajt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wajt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022  
Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 70.HK.2022**  
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dargoleza, zaopatrującego miejscowości:  
Dargoleza, Pękalin, Wolinia, Wykosowo, Przebędowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dargolezie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dargolezie, zaopatrującego miejscowości: Dargoleza, Pękalin, Wolinię, Wykosowo, Przebędowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody z punktów zgodności: ze studni kontrolnych. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dargolezie, zaopatrującego miejscowości: Dargoleza, Pękalin, Wolinię, Wykosowo, i Przebędowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głowczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głowczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 71.HK.2022**

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Dochowo, zaopatrującego miejscowości:  
Dochowo, Dochówko, Wielka Wieś, Szczypkowice, Gorzysław, Warblino, Gostkowo, Szelewo,  
Michałowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dochowie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dochowie, zaopatrującego miejscowości: Dochowo, Dochówko, Wielka Wieś, Szczypkowice, Gorzysław, Warblino, Gostkowo, Szelewo, Michałowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. pobrał 6 próbek wody z punktów zgodności: ze studni kontrolnych. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody z punktu zgodności – ze stacji wodociągowej.

Spośród 7 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Woda z ww. urzędnia wodociągowego od dnia 02.03.2021 r. do dnia 01.03.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie mętności. Zarządca przeprowadził działania naprawcze i wykonał powtórne badanie wody. Sprawozdanie z badań spełnia wymagania wyżej cyt. rozporządzenia.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Dochowie, zaopatrującego miejscowości: Dochowo, Dochówko, Wielka Wieś, Szczypkowice, Gorzysław, Warblino, Gostkowo, Szelewo, Michałowo spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022  
Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 72.HK.2022**  
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Drzeżewo, zaopatrującego miejscowości:  
Drzeżewo i Lipno.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie, zaopatrującego miejscowości: Drzeżewo i Lipno.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody z punktów zgodności - ze studni kontrolnej.

Spośród 3 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 22.01.2021 r. do dnia 27.01.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał decyzję i komunikat o braku przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego w Drzeżewie.

Zarządca podjął działania naprawcze polegające na dezynfekcji i płukaniu sieci wodociągowej; w dniu 29.01.2021 r. przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Drzeżewie, zaopatrującego miejscowości: Drzeżewo i Lipno spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównicy, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównicy, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównicy Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównicy, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 73.HK.2022**

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Głowczyce, zaopatrującego miejscowości:  
Głowczyce, Klęcino, Klęcinko, Świącino i Ciemino.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z urządzenia wodociągowego w miejscowości Głowczyce w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Głowczycach, zaopatrującego miejscowości: Głowczyce, Klęcino, Klęcinko, Świącino i Ciemino.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o. pobrał 5 próbek wody z punktów zgodności: z punktów kontrolnych i u odbiorców. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody – ze stacji wodociągowej. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Głowczycach, zaopatrującego miejscowości: Głowczyce, Klęcino, Klęcinko, Świącino i Ciemino spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głowczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głowczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022  
Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 74.HK.2022**  
z urzędnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Gorzyno, zaopatrującego miejscowość:  
Gorzyno.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce z urzędnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gorzynie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gorzynie, zaopatrującego miejscowość: Gorzyno.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody z punktów zgodności – ze studni kontrolnej. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnienia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Gorzynie, zaopatrującego miejscowość: Gorzyno, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Henryka Kisiel*  
*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głowczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głowczyce, [wjot\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wjot_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 75.HK.2022**

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Pobłocie, zaopatrującego miejscowości:  
Pobłocie, Cecenowo, Gatki, Następowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pobłociu w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pobłociu, zaopatrującego miejscowości: Pobłocie, Cecenowo, Gatki, Następowo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody z punktów zgodności - u odbiorcy i ze studni kontrolnej. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Pobłociu, zaopatrującego miejscowości: Pobłocie, Cecenowo, Gatki, Następowo, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>





10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 76.HK.2022**  
z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rówienko, zaopatrującego miejscowości:  
Rówienko, Skórzyno, Równno, Rumsko.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rówienku w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rówienku, zaopatrującego miejscowości: Rówienko, Skórzyno, Równno, Rumsko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody z punktów zgodności – ze studni kontrolnych. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Rówienku, zaopatrującego miejscowości: Rówienko, Skórzyno, Równno, Rumsko, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 77.HK.2022**

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Rzuszcze, zaopatrującego miejscowości:  
Rzuszcze, Rzuski Las, Izbica, Mile, Gać, Zgierz.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce oraz prowadzonego monitoringu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Rzuszcze w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Rzuszcze, zaopatrującego miejscowości: Rzuszcze, Rzuski Las, Izbica, Mile, Gać, Zgierz.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody z punktów zgodności: ze studni kontrolnych. W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku pobrał 1 próbkę wody – ze stacji wodociągowej. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w miejscowości Rzuszcze, zaopatrującego miejscowości: Rzuszcze, Rzuski Las, Izbica, Mile, Gać, Zgierz, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku  
z up. *Henryka Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, wojt\_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, zup\_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr.78.HK.2022**

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Siodłonie, zaopatrującego miejscowość:  
Siodłonie.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głównycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównyce z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Siodłonie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Siodłonie, zaopatrującego miejscowość: Siodłonie.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głównycach Sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody z punktów zgodności – ze studni kontrolnej. Spośród 3 pobranych próbek 1 nie spełniała wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

Od 11.05.2021 r. do 19.05.2021 r. woda z ww. urzędnia wodociągowego nie spełniała obowiązujących norm w zakresie bakterii grupy coli, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z urzędnia wodociągowego w Siodłonie.

Zarządca podjął działania naprawcze polegające na przepłukaniu sieci wodociągowej i przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Siodłonie, zaopatrującego miejscowość: Siodłonie, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

Z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głównyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głównyce, wojt\_glowczyce@onet.pl

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głównycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głównyce, zup\_glowczyce@wp.pl
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail:psse.slupsk@pis.gov.pl, https://www.gov.pl/web/psse-slupsk



10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 79.HK.2022**

z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Stowięcino, zaopatrującego miejscowości:  
Stowięcino, Podole Wielkie, Olszewko.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stowięcinie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stowięcinie, zaopatrującego miejscowości: Stowięcino, Podole Wielkie, Olszewko.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody z punktów zgodności - u odbiorcy. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stowięcinie, zaopatrującego miejscowości: Stowięcino, Podole Wielkie, Olszewko, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*[Signature]*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Głowczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Głowczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Głowczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Głowczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022  
Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 80.HK.2022**  
z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zawada, zaopatrującego miejscowość  
Zawada.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zawadzie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zawadzie, zaopatrującego miejscowość: Zawada.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. pobrał 2 próbki wody z punktu zgodności - ze studni kontrolnej. Wszystkie pobrane próbki spełniały wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urzędnia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Stowięcinie, zaopatrującego miejscowości Zawadę, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8  
tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55  
e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

10 MAR. 2022

Słupsk, dnia .....

HK.9022.1.34.2022

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY Nr 81.HK.2022**

z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę Zgojewo, zaopatrującego miejscowości:  
Zgojewo, Zgojewko, Żelkowo, Żoruchowo.

Na podstawie art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po przeprowadzeniu analizy sprawozdań z badań wykonanych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody do spożycia przez Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zgojewie w roku 2021,

**stwierdza**

przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zgojewie, zaopatrującego miejscowość: Zgojewo.

W ramach wewnętrznego monitoringu jakości wody zarządca wodociągu - Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o. pobrał 3 próbki wody z punktów zgodności - ze studni kontrolnych.

Woda z ww. urządzenia wodociągowego od dnia 29.07.2021 r. do dnia 16.08.2021 r. nie spełniała obowiązujących norm w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku wydał komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia z urządzenia wodociągowego w Zgojewie.

Zarządca przeprowadził działania naprawcze, a następnie przedstawił sprawozdanie z badań potwierdzające ich skuteczność.

W związku z powyższym informuję, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi z urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę w Zgojewie, zaopatrującego miejscowość Zgojewo, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. *Henryka Kisiel*

*Henryk Kisiel*  
z-ca Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego w Słupsku

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce, [wojt\\_glowczyce@onet.pl](mailto:wojt_glowczyce@onet.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczycach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce, [zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl)
2. Strona internetowa PSSE w Słupsku

aa

*niepodlega*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku**

76-200 Słupsk, ul. Piotra Skargi 8

tel. centrala (59) 843 12 91, faks (59) 843 81 55

e-mail: [psse.slupsk@pis.gov.pl](mailto:psse.slupsk@pis.gov.pl), <https://www.gov.pl/web/psse-slupsk>