



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 17.01.2023 r.

HK.9022.1.13.2023

Wójt Gminy Główczyce
ul. Tadeusza Kościuszki 8
76-220 Główczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej z urządzenia wodociągowego w Dochowiu zaopatrującego miejscowości: Dochowo, Dochówko, Wielką Wieś, Szczypkowice, Warblino, Gorzysław, Gostkowo, Szelewo, Michałowo w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Publicznych w Główczykach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce (Powiadomienie o przekroczeniu 20058340 z dnia 16.01.2023 r.) przesyła w załączeniu komunikat stwierdzający warunkową przydatność wody do spożycia.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

**p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku**

Włodzimierz Sławny

Załącznik:

- Komunikat Nr 4.HK.2023 z dnia 17.01.2023 r.

Otrzymują (elektronicznie):

1. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce;
(poczta elektroniczna: ug@glowczyce.pl)

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Publicznych w Główczykach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce;
(poczta elektroniczna: kadry@zupglowczyce.pl; zup_glowczyce@wp.pl)

aa



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W SŁUPSKU

Słupsk, dnia 17.01.2023 r.

HK.9022.1.13.2023

KOMUNIKAT Nr 4.HK.2023

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku informuje, że badania próbki wody pobranej w dniu 12.01.2023 r. z urządzenia wodociągowego w Dochowiu zaopatrującego miejscowości: Dochowo, Dochówko, Wielką Wieś, Szczypkowice, Warblino, Gorzysław, Gostkowo, Szelewo, Michałowo (gm. Głównicyce) wykazały obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C (wynik: >300 jtk/1ml, wartość dopuszczalna: bez nieprawidłowych zmian – zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, 200 jtk/1ml w kranie konsumenta).

Wobec powyższego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia z urządzenia wodociągowego w Dochowiu.**

Wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla: niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

2 minuty



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku zobowiązuje zarządcę urządzenia wodociągowego - Zakład Usług Publicznych w Głównicycach Sp. z o.o. do:

- powiadomienia odbiorców o jakości wody do spożycia z ujęcia głębinowego w Dochowiu,
- podjęcia działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do spożycia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C do wartości parametrycznej, nie stanowiącej potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego,
- wykonania badań kontrolnych jakości wody i przekazania sprawozdań z PPIS w Słupsku.

p.o. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Słupsku
Włodzimierz Sławny