



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 02.02.2023 r.

HK.9022.1.13.2023

Wójt Gminy Główczyce  
ul. Tadeusza Kościuszki 8  
76-220 Główczyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej z urządzenia wodociągowego w Dochowiu zaopatrującego miejscowości: Dochow, Dochówko, Wielka Wieś, Szczypkowice, Warblino, Gorzysław, Gostkowo, Szelewo, Michałowo (gm. Główczyce) w ramach kontroli wewnętrznej przez Zakład Usług Publicznych w Główczykach Sp. z o.o., ul. Słupska 21, 76-220 Główczyce (sprawozdanie z badań nr 31/Z/2023 z dnia 27.01.2023 r.) przesyła w załączeniu komunikat stwierdzający przydatność wody do spożycia.

Powyższy komunikat został wydany celem dalszego rozpowszechniania przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku

z up. Justyna Jeżewska  
Kierownik Sekcji Epidemiologii

*W załączeniu:*

*- komunikat Nr 6.HK.2023 z dnia 02.02.2023 r.*

Otrzymują (elektronicznie):

2. Wójt Gminy Główczyce, ul. Tadeusza Kościuszki 8, 76-220 Główczyce; [ug@glowczyce.pl](mailto:ug@glowczyce.pl)

Do wiadomości (elektronicznie):

2. Zakład Usług Publicznych w Główczykach Sp. z o.o., ul. Słupska 2, 76-220 Główczyce; [kadry@zupglowczyce.pl](mailto:kadry@zupglowczyce.pl);  
[zup\\_glowczyce@wp.pl](mailto:zup_glowczyce@wp.pl).

aa



**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w SŁUPSKU**

Słupsk, dnia 02.02.2023 r.

HK.9022.1.13.2023

**KOMUNIKAT Nr 6.HK.2023**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku działając na podstawie § 26 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz po zapoznaniu się z wynikiem badania próbki wody pobranej w dniu 24.01.2023 r. z urządzenia wodociągowego w miejscowości Dochow (gm. Głównyzyce), stwierdza:

**przydatność wody do spożycia.**



Zarządca urządzenia wodociągowego - Zakład Usług Publicznych w Głównyzykach Sp. z o.o. w dniu 01.02.2023 r. poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Słupsku o doprowadzeniu jakości wody z urządzenia wodociągowego w Dochow w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C do wymagań wyżej cyt. rozporządzenia, sprawozdanie nr 31/Z/2023 z dnia 27.01.2023 r.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupsku odwołuje komunikat Nr 4.HK.2023 z dnia 17.01.2023 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Słupsku**

**z up. Justyna Jeżewska  
Kierownik Sekcji Epidemiologii**